

Numele și prenumele verificatorului atestat:

LUCA RADU

NR. 08089

Tel. 0732.671257 fax. 0372.875105, e-mail: radu@lucavision.ro  
Adresa: Bd. Pipera, nr. 198/4, bl L2B1, ap.23, Voluntari, jud. Ilfov

Nr. 2026.01.09 din 19.01.2025  
(conform registrului de evidență)

## REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerințele **A4, B2, D** a proiectului:  
**MODERNIZARE STRĂZI PRIN ASFALTARE ÎN COMUNA DĂRĂȘTI, JUDEȚUL ILFOV**

Faza: PTE, DTAC

### 1. Date de identificare:

- Proiectant general: DRUM POD INVEST SRL
- Beneficiar: COMUNA DĂRĂȘTI, JUDEȚUL ILFOV
- Amplasament: COMUNA DĂRĂȘTI, JUDEȚUL ILFOV
- Data prezentării proiectului pentru verificare: 16.01.2026

### 2. Caracteristicile principale ale proiectului și ale construcției

Proiectul se referă la modernizarea a 8 străzi în comuna Dărăști, județul Ilfov cu L=2512.5m.

Sistemul rutier:

Având în vedere lucrările care se vor executa, soluția sistemului rutier preluată der la faza DALI și este prezentat mai jos.

- 5cm strat de uzură BAPC16 conform AND 605 (BA16 rul 50/70 conform SR EN 13108)
- 15cm strat de bază\* din piatră spartă conform SR EN 13242+A1
- 25cm fundație balast conform SR EN 13242+A1
- 10cm strat de formă din balast pentru nivelare și reprofilare

Pentru străzile existente asfaltate se prevede un strat de uzură de 4cm și geocompozit antifisură. Se asigură elemente de scurgere a apelor. Se asigură semnalizare și marcaje pe timpul execuției.

### Documente ce se prezintă la verificare:

- I. Piese scrise:
  - Memoriu tehnic
  - Caiete de sarcini
- II. Piese desenate:
  - Plan de situație
  - Profile longitudinale
  - Profile transversale tip
  - Profile transversale curente
  - Detalii

### 3. Concluzii asupra verificării:

În urma verificării se constată că proiectul respectă normele tehnice și indicațiile investitorului. Lucrările proiectate asigură rezistență și stabilitatea la solicitări statice și dinamice. \*Este recomandată așternerea unui strat superior de fundație din piatră spartă în loc de strat de bază de piatră spartă. Soluțiile adoptate au în vedere siguranța în exploatare și nu amenință sănătatea oamenilor sau mediul înconjurător. Listele de cantități sunt în corelare cu soluțiile din proiect.

Am primit 3 exemplare,

Am predat 3 exemplare,

(Nume și stampilă)

Dr. ing. RADU LUCA

